



華紀工程股份有限公司



大門守衛室一樓




會客室一樓


符號說明

圖示及編號	名稱	數量
FR0013	乾粉滅火器20P	4
FR131	出口標示燈	2
FR165	緊急照明燈(壁掛式)	3
FR640	緊急照明燈 故障	1


華紀工程股份有限公司



守衛室3F



大門守衛室二,三樓



會客室二樓

符號說明

圖示及編號	名稱	數量
FR0013	乾粉滅火器20P	6
FR131	出口標示燈	2
FR157	緩降機	1
FR165	緊急照明燈(壁掛式)	5
FR600A	滅火器 過期	4
FR600Z	滅火器 缺檢修環	2
FR640	緊急照明燈 故障	1